



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Нижегородской области)
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**
ул. Ванеева, 237 (4-ПСЧ), г. Нижний Новгород, 603136
Телефон 467-09-73, факс 467-09-35 (код 8312)
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Директору
МБОУ «Школа № 18»
Бурениной Н.А.

603115, г. Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, д. 36/3

«02» августа 2021 г. № 34

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности

«02» августа 2021 года

г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 237, каб. 211

Государственный инспектор г. Н. Новгорода по пожарному надзору капитан внутренней службы Шумилин Геннадий Сергеевич рассмотрев

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

постановление N 72 от 02 августа 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора МБОУ «Школа №18» (постановление № 721 от 20.04.2015 года) Буренину Надежду Александровну, которая в 14 час 00 мин 17 июня 2021 года в здании и помещениях по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 36/3

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Нарушила требования нормативных документов в области пожарной безопасности: Правила противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, а именно:

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:		
1.	На 1 этаже левого крыла здания запор двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открытия изнутри без ключа (дверь заперта на навесной замок)	п. 26 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
2.	На лестничной клетке правого крыла здания допущено хранение (складирование) строительных материалов	п. 27 б) Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
3.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) в столовом и спортивном зале не оборудованы раструбками и шлангами	п. 396 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 2.4, ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных нарушений требований пожарной безопасности, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений о принятых мерах по представлению должностного лица предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

П.В. Веретенников
(расшифровка подписи)

Представление получил (а) ✓ Турссиссея (Турссиссея Н.А.
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)